

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА:

учебный корпус № 1

Саратовского социально-

экономического института

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

Филиппов А. А.

«11» апреля 2016 г.

Паспорт доступности № 1
учебного корпуса № 1 Саратовского социально – экономического института (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Саратовский социально – экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», учебный корпус № 1
- 1.2. Адрес: 410003, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., дом 89
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее трех-пяти этажное с цокольным этажом здание, 13429,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 13785 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы
- 1.6. Название организации (учреждения): Саратовский социально - экономический(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования « Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
сокращенное название: Саратовский социально – экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 117997, г. Москва, Стремянный пер. д. 36
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Государственная федеральная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость более 1500 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 52; 72; 73; 83; 92; 95; 96; 97 или автобусе 2Д до остановки «Экономический институт», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: А № 2д
 - 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
 - 3.2.2. время движения (пешком): 3 мин
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 - 3.2.4. Перекрестки: нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (проход до калитки имеет уклон более 1:10)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ доступен условно. Не имеет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту имеются перепады высот более 1:10, покрытие прилегающей территории частично нуждается в замене. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной разметкой, нет знака «стоянка для инвалидов». Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту и на территории учреждения. Входные группы не имеют пандусов, двери не соответствуют нормам. На путях движения внутри здания имеются перепады высоты пола, выступы вдоль стен. Все 5 этажей не доступны для инвалидов. Аварийные выходы не имеют пандусов и поручней. Входы в аудитории не соответствуют нормам. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации. В актовом зале нет прохода на сцену инвалидам всех категорий. Нет доступа для инвалидов в спортзал и раздевалки, которые нуждаются в реконструкции.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016 – 2030 г.г.

в рамках исполнения: приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 и приказа Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399 и плана мероприятий

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность корпуса для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
- согласование с вышестоящей организацией
- согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: www.social.saratov.gov.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
Филиппов А. А.
«11» апреля 2016г.

Обследование к паспорту доступности № 1
учебного корпуса № 1 Саратовского социально – экономического института (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Саратовский социально – экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», учебный корпус № 1
- 1.2. Адрес: 410003, г.Саратов, ул. им. Радищева А.Н., дом 89
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее трех-пяти этажное с цокольным этажом здание, 13429,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 13785 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы
- 1.6. Название организации (учреждения): Саратовский социально - экономический(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования « Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
сокращенное название: Саратовский социально – экономический институт(филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 117997, г. Москва, Стремянный пер. д. 36
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Государственная федеральная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость более 1500 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 52; 72; 73; 83; 92; 95; 96; 97 или автобусе 2Д до остановки « Экономический институт»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: А №2д
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) : 3 мин
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),
 - 3.2.4. Перекрестки: нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть* (проход до калитки имеет уклон более 1:10)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВИД

1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к	Капитальный ремонт (Нанести на остановке линии безопасности,

	зданию (участок)	разместить схему движения от остановки к объекту, тактильная плитка на путях движения, указатели направления движения, с интервалом 2-3 метра, съезды с тротуаров, на автостоянках следует выделить 10% мест для транспорта инвалидов и обозначиться знаками, принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (установить пандус, установить поручни и тактильные приспособления на пути движения. Ширина крыльца 17 м, следует предусмотреть разделительные поручни, маркировать ступени, ступени должны иметь антискользящее покрытие КПП устройства и турникеты шириной в свету не менее 1.0 м. Двери: входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1.2 м, применение дверей на качающихся петлях не допускается, следует использовать распашные двери с доводчиком, в дверях не допускается зеркальные стекла на входе на территорию объекта разместить информацию об объекте).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (установить поручни и тактильные приспособления на пути движения. Двери: Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. ширина не менее 0.9 м, уменьшить высоту порогов в дверных проемах до 1.4 см, информирующие обозначения дублирующие рельефными знаками. Рельефные или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверным проемом, входами на лестницы, поворотами. Лестницы: ширина марша не менее 1.35 м., поручни с обеих сторон высотой от 85 см до 92 см с завершающими частями поручня не менее 30 см. Тактильные напольные указатели перед лестницей. В габаритах движения по коридору имеются выступы и колонны которые должны быть закругленными и пространство под ними должно быть выделено бортиками высотой 0.05 м. Актальный зал: Мест для инвалидов не менее 3% вместимости зала, установить указатели и тактильную плитку до зала, участки пола на пути движения имеет перепад 19

		см (нужен пандус), рядом с дверью повесить тактильную табличку с шрифтом Брайля, в зале указать места для инвалидов, высота эстрады рекомендуемая 0.8 м, установить индуктивную петлю и организовать доступ к сцене инвалидам и МГН. Спортзал установить тактильную табличку, организовать доступ инвалидам в зал и раздевалки, Пути эвакуации: Обустройство зон безопасности. Подъемные механизмы на этажи внутри здания).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Кабинетная форма обслуживания : Все дверные проемы не должны иметь перепадов высоты пола и порогов. На каждом этаже должны быть зоны отдыха, под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания , имеющими размер в свету менее 1,9 , следует установить барьеры , ограждения.
5	Санитарно - гигиенические помещения	Капитальный ремонт (дверной проем не менее 0.9 м, установка поручней (один поручень должен быть откидным), выключатели и розетки установить на уровне не выше 0.8 м от пола, наличие зеркала и кнопки экстренного вызова со шнурком, а также крючки для одежды, костылей)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт (Информационные указатели (планы этажей, указатели направления путей движения и т.п.) должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, холлах и т.п.) По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1.2 м и не более 4.5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2.5 м. Визуальная информация приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1.2 м до 1.6 м)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт (обустройство тротуара тактильными дорожками на пути следования, информационные указатели)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016 – 2030 г.г.

в рамках исполнения приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 и приказа Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. № 1399 и плана мероприятий

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность корпуса для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
- согласование с вышестоящей организацией
- согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии
первый заместитель директора Института Филиппов А.А.

Члены комиссии:

начальник управления инженерной и хозяйственной эксплуатации
(заместитель председателя комиссии) Журба К.А.

начальник отдела социальной работы (секретарь комиссии) Андреева Р.В.

начальник управления информационно-телекоммуникационных технологий Симонов А.В.

начальник учебно-методического управления Габитова Е.А.

начальник отдела экономики и финансов Павкина И.А.

главный инженер отдела комплексного обслуживания зданий и сооружений Руппель В.Г.

техник отдела комплексного обслуживания зданий и сооружений Маслова М.И.


ведущий инженер отдела закупок и снабжения Шмелев В.И.

начальник юридического отдела Карелин К.В.

представители общественных организаций инвалидов

Первый заместитель председателя СОО ООО ВОИ Кирюшина В.В.

Эксперт ВОИ Ларионов Э.А.



_____ *Е.А. Габитова* _____
_____ *И.А. Павкина* _____
_____ *В.Г. Руппель* _____
_____ *М.И. Маслова* _____
_____ *В.И. Шмелев* _____
_____ *К.В. Карелин* _____

_____ *В.В. Кирюшина* _____
_____ *Э.А. Ларионов* _____

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
Филиппов А. А.
«11» апреля 2016 г.

Анкета
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Саратовский социально – экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», учебный корпус № 1
- 1.2. Адрес: 410003, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., дом 89
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее трех-пяти этажное с цокольным этажом здание, 13429,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 13785 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы
- 1.6. Название организации (учреждения): Саратовский социально – экономический (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования « Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
сокращенное название: Саратовский социально – экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 117997, г. Москва, Стремянный пер. д. 36
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Государственная федеральная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования и науки Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость более 1500 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 52; 72; 73; 83; 92; 95; 96; 97 или автобусе 2Д до остановки «Экономический институт»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: А №2д

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть* (проход до калитки имеет уклон более 1:10)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____ Филиппов А.А. первый заместитель
директора Института

Телефон представителя объекта (8452) 211-815 _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)